

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ФИЛИАЛА ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» «Восточный» ПТП Буденновское
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.515594 срок действия до 05.08.2016г.
 356802 Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Пушкинская, № 122 тел. 2-10-25

ПРОТОКОЛ №10
ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
 За 2015г-2016г

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Волощевская сеть					Результат (мг/л)
				Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	
Место отбора	п.Польновка			ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Запах 20/60	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Привкус	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0	0	0	0	0	0
Цветность	Мг/л	20	ГОСТ 3351-74	3,51±0,98	3,31±0,93	4,29±1,2	5,11±1,43	4,26±1,19	4,26±1,19
Мутность	Мг/л	1,5	ГОСТ 3351-74	0,86±0,17	0,8±0,16	1,11±0,22	1,23±0,25	0,98±0,2	0,98±0,2
Остаточ.свободный хлор	Мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
				МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Термотолерантные коли-формные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общие колиформные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК 4.2.1018-01	12	5	4	11	14	14

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо.

Главный инженер  /К.Люшников Н.И./

Начальник лаборатории  /Воронкова Е.Н./

Ведущий инженер-микробиолог  /Червиченко Н.М./

Лаборант-химик  /Манько Н.А./