

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ФИЛИАЛА ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный» ПТИ Буденновское
Аттестат акредитации РОСС RU.ООО1.515594 срок действия до 05.08.2016г.
356802 Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Пушкинская, № 122 тел. 2-10-25

ПРОТОКОЛ №12
ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
 За 2015г-2016г

Место отбора	Показатели	Единицы измерения	ЦДК	МВИ	Результат (мг/л)					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
Запах 20/60	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Привкус	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0	0	0	0	0	0	0
Цветность	Мт/л	20	ГОСТ 3351-74	4,68±1,31	3,51±0,98	4,48±1,25	4,09±1,15	3,9±1,09	3,62±1,01	5,75±1,61
Мутность	Мт/л	1,5	ГОСТ 3351-74	1,2±0,24	0,86±0,17	1,17±0,23	0,93±0,19	1,04±0,21	0,8±0,16	1,31±0,26
Остаточ. свободный хлор	Мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
Термотolerантные коли-формы бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общие колиформные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК 4.2.1018-01	3	11	14	4	6	14	15

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо.

Главный инженер Н.И.Клюшников /Клюшников Н.И./

Начальник лаборатории Е.Н.Воронкова /Воронкова Е.Н./

Ведущий инженер-микробиолог Н.М.Черевиченко /Черевиченко Н.М./

Лаборант-химик Н.А.Манько /Манько Н.А./