

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ФИЛИАЛА ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» «Восточный» ПТП Буденновское
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.515594 срок действия до 05.08.2016г.
356802 Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Пушкинская, № 122 тел. 2-10-25**

**ПРОТОКОЛ №8
ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
За 2015г-2016г**

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Водопрводная сеть					Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
				Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)		
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
Запах 20/60	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
Привкус	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0	0	0	0	0	0	
Цветность	Мг/л	20	ГОСТ 3351-74	4,48±1,25	3,12±0,87	4,29±1,2	3,9±1,09	5,26±1,47	3,83±1,07	
Мутность	Мг/л	1,5	ГОСТ 3351-74	1,09±0,11	0,74±0,07	1,11±0,11	0,98±0,1	1,3±0,13	0,86±0,09	
Остаточ.свободный хлор	Мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
Термотолерантные коли-формные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсуэт.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	
Общие колиформные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсуэт.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК 4.2.1018-01	9	11	14	14	19	3	

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо.

Главный инженер  /Клюшников Н.И./

Начальник лаборатории  /Воронкова Е.Н./

Ведущий инженер-микробиолог  /Черевиченко Н.М./

Лаборант-химик  /Манько Н.А./