

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ФИЛИАЛА ГУП СК «Ставропольский крайводоканал» «Восточный» ПТП Буденновское
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.515594 срок действия до 05.08.2016г.
356802 Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Пушкинская, № 122 тел. 2-10-25**

**ПРОТОКОЛ №1
ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
За 2015г.-2016г.**

Показатели	Единицы измерения	ПДК	МВИ	Водопроводная сеть										Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)
				Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)	Результат (мг/л)				
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
Запах 20/60	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Привкус	Баллы	2	ГОСТ 3351-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цветность	Мг/л	20	ГОСТ 3351-74	4,87±1,36	5,26±1,47	5,26±1,47	4,29±1,2	3,7±1,04	4,48±1,25	4,48±1,25	4,48±1,25	4,48±1,25	4,48±1,25	5,32±1,49	3,62±1,0	3,62±1,0	3,62±1,0
Мутность	Мг/л	1,5	ГОСТ 3351-74	1,15±0,12	1,2±0,12	1,41±0,14	1,11±0,11	0,92±0,09	1,17±0,12	1,17±0,12	1,17±0,12	1,17±0,12	1,17±0,12	1,29±0,13	0,8±0,0	0,8±0,0	0,8±0,0
Остаточ. свободный хлор	Мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общие колиформные бактерии КОЕ	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК 4.2.1018-01	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК 4.2.1018-01	3	4	4	11	4	18	18	13	4	18	13	18	5	5

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо.

Главный инженер  /Клюшников Н.И./

Начальник лаборатории  /Воронкова Е.Н./

Ведущий инженер-микробиолог  /Черевиченко Н.М./

Лаборант-химик  /Манько Н.А./